

<i>Datum</i>	<i>Zulauf Teich [mg/l CSB]</i>	<i>Ablauf Vorbehandlung [mg/l CSB]</i>	<i>Ablauf Kläranlage [mg/l CSB]</i>	<i>Bemerkungen</i>
3. Okt.				
4. Okt.				
5. Okt.				
6. Okt.				
7. Okt.				
8. Okt.				
9. Okt.				
10. Okt.				
11. Okt.				
12. Okt.				
13. Okt.				
14. Okt.				
15. Okt.				
16. Okt.				
17. Okt.				
18. Okt.				
19. Okt.				
20. Okt.				
21. Okt.				
22. Okt.				
23. Okt.				
24. Okt.				
25. Okt.				
26. Okt.				
27. Okt.				
28. Okt.				
29. Okt.				
30. Okt.				
31. Okt.				
1. Nov.				
2. Nov.				
3. Nov.				
4. Nov.				
5. Nov.				
6. Nov.				
7. Nov.				
8. Nov.				
9. Nov.				
10. Nov.				
11. Nov.				
12. Nov.				
13. Nov.				Quellschacht 1 abgeklemmt
14. Nov.	4540			
15. Nov.	5310			
16. Nov.	4830			
17. Nov.				
18. Nov.				
19. Nov.	4710			
20. Nov.				
21. Nov.				
22. Nov.				
23. Nov.	4810			
24. Nov.				
25. Nov.	4400			
26. Nov.	3040			
27. Nov.				
28. Nov.	3580			
29. Nov.				
30. Nov.	3090			

1. Dez.			
2. Dez.			
3. Dez.	3280		
4. Dez.			
5. Dez.			Messwert Firma HSW aus Quellschacht
6. Dez.			
7. Dez.	2590		
8. Dez.			
9. Dez.			
10. Dez.	2820		
11. Dez.			
12. Dez.			Messwert Firma HSW aus Quellschacht
13. Dez.			Inbetriebnahme Kläranlage
14. Dez.	2350	2400	
15. Dez.			
16. Dez.			
17. Dez.	1460	1044	
18. Dez.	867	1089	1704
19. Dez.	847	1011	1389
20. Dez.	910	985	934
21. Dez.	924	933	936
22. Dez.			
23. Dez.	830	922	872
24. Dez.			
25. Dez.	404		454
26. Dez.			
27. Dez.	653	581	579
28. Dez.	747		677
29. Dez.			
30. Dez.	955		884
31. Dez.			
1. Jan.			
2. Jan.			
3. Jan.			
4. Jan.	1077		1054
5. Jan.			
6. Jan.	974		882
7. Jan.			896
8. Jan.			
9. Jan.	1018		891
10. Jan.			
11. Jan.	1020		879
12. Jan.			
13. Jan.			
14. Jan.	1100	969	961
15. Jan.			
16. Jan.	1093		
17. Jan.	1105	1072	978
18. Jan.			
19. Jan.			
20. Jan.			
21. Jan.	1202	1131	1103
22. Jan.			
23. Jan.			
24. Jan.	1282	1235	1222
25. Jan.			
26. Jan.			
27. Jan.			
28. Jan.	1303	1222	1129
29. Jan.	1286	1241	1105
30. Jan.			
31. Jan.			

1. Feb.	790	781	666
2. Feb.			
3. Feb.			
4. Feb.	738	666	573
5. Feb.			545
6. Feb.			
7. Feb.	651	581	459
8. Feb.			
9. Feb.			
10. Feb.			
11. Feb.			
12. Feb.			
13. Feb.	646	538	517
14. Feb.	682	513	614 Pumpe Vorbehandlung ausgefallen
15. Feb.			
16. Feb.			
17. Feb.			
18. Feb.			
19. Feb.			
20. Feb.	590	160	407
21. Feb.			
22. Feb.			
23. Feb.			
24. Feb.			
25. Feb.			
26. Feb.			
27. Feb.	531	425	317
28. Feb.			
1. Mrz.			
2. Mrz.			
3. Mrz.			
4. Mrz.			
5. Mrz.	495	318	232
6. Mrz.	517	317	228
7. Mrz.	502	327	205
8. Mrz.	476	276	133
9. Mrz.			
10. Mrz.			
11. Mrz.	480	183	144
12. Mrz.	453	208	45
13. Mrz.	456	226	50
14. Mrz.	454	198	70
15. Mrz.	466	191	79
16. Mrz.			
17. Mrz.			
18. Mrz.	432	158	58
19. Mrz.	404	175	50
20. Mrz.	473	162	52
21. Mrz.	357	160	40
22. Mrz.	399	214	44
23. Mrz.			
24. Mrz.			
25. Mrz.	306	160	149
26. Mrz.	343	167	73
27. Mrz.	290	181	191
28. Mrz.	291	165	61
29. Mrz.			
30. Mrz.			
31. Mrz.			

1. Apr.			
2. Apr.	310	150	66
3. Apr.	322	116	65
4. Apr.	320	148	54
5. Apr.			
6. Apr.			
7. Apr.			
8. Apr.	327	121	47
9. Apr.			
10. Apr.			
11. Apr.	298	97	34
12. Apr.			
13. Apr.			
14. Apr.			
15. Apr.	282	125	36
16. Apr.			
17. Apr.			
18. Apr.	334	100	38
19. Apr.			
20. Apr.			
21. Apr.			
22. Apr.	251	86	31
23. Apr.			
24. Apr.	261	87	25
25. Apr.			
26. Apr.			32
27. Apr.			
28. Apr.			
29. Apr.			
30. Apr.	183	68	28
1. Mai.			
2. Mai.	183	56	17
3. Mai.			
4. Mai.			
5. Mai.			
6. Mai.	172	56	16
7. Mai.			
8. Mai.	165	58	18
9. Mai.			
10. Mai.			
11. Mai.			
12. Mai.			
13. Mai.	134	58	15
14. Mai.			
15. Mai.			
16. Mai.			9
17. Mai.			
18. Mai.			
19. Mai.			
20. Mai.			
21. Mai.	36	16	9
22. Mai.			
23. Mai.	17		
24. Mai.			
25. Mai.			
26. Mai.			
27. Mai.			
28. Mai.			
29. Mai.			
30. Mai.			
31. Mai.			